

Checklista för värmeväxlare

Problem	Åtgärd
Ingen värme alls	Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Det finns inget eller lite varmvatten	Filtret för inkommande fjärrvärme kan vara igensatt. Om det är så, ring tekniska kontoret, så kommer en tekniker och hjälper dig.
Vattentemperaturen pendlar	När du spolar varmvatten på flera ställen samtidigt störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.
Låg vattentemperatur och oljud	Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel köskranen. Om det, trots detta, rinner vatten finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som ska renoveras eller bytas ut.
Ljudnivån är hög	Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen. Då försvinner luften. <i>OBS! Man kan inte avlufta elementen på det här sättet.</i>
Säkerhetsventilen släpper ut vatten	Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen.
Det är luft i elementen	<ol style="list-style-type: none"> Höj inomhustemperaturen, på reglercentralen, så att elementen blir riktigt varma Stäng av cirkulationspumpen och vänta minst en timme. Avlufta varje element och villavärmeväxlaren. Luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand. Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar. Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen. <i>Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång.</i>
Om det här inte hjälper, kontakta tekniska kontoret på 0221-252 50	

”Fjärrvärme – näst bäst efter solen”



Fjärrvärme

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 36

Webbplats och e-post
www.koping.se
tekniska.kontoret@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114