



Problem	Åtgärd
Ingen värme alls	Kolla så att trycket är bra. Om inte, fyll på systemet, kontrollera också att cirkulationspumpen fungerar som den ska.
Det finns inget eller lite varmvatten	Filtret för inkommande fjärrvärme kan vara igensatt. Om det är så, ring tekniska kontoret, så kommer en tekniker och hjälper dig
Vattentemperaturen pendlar	När du spolat varmvatten på flera ställen samtidigt störs den automatiska regleringen. Be därför de andra i hushållet att inte spola varmvatten samtidigt om du till exempel duschar. Du kan också installera en tryckstyrd termostatblandare för dusch.
Låg vattentemperatur och oljud	Stäng kallvattenventilen på fjärrvärmecentralen och vrid sedan på varmvattnet i till exempel kökskranen. Om det, trots detta, rinner vatten finns det ett överläckage från kallvatten till varmvatten i någon termostatblandare. Då är det blandaren som ska renoveras eller bytas ut.
Ljudnivån är hög	Problemet kan vara luft i cirkulationspumpen. Stäng av pumpen med strömbrytaren och lossa försiktigt på den stora skruven på pumpen. Då försvinner luften. <i>BS! Man kan inte avlufta elementen på det här sättet.</i>
Säkerhetsventilen släpper ut vatten	Om påfyllningsventilen är stängd, öppna den och stäng den igen.
Det är luft i elementen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Höj inomhustemperaturen, på reglercentralen, så att elementen blir riktigt varma</li> <li>Stäng av cirkulationspumpen och vänta minst en timme.</li> <li>Avlufta varje element och villavärmeväxlaren.</li> <li>Luftningsnipplarna på villavärmeväxlaren ska dras åt för hand.</li> <li>Kontrollera trycket i systemet och justera eventuellt med påfyllningsventilen tills trycket är 1 bar.</li> <li>Starta cirkulationspumpen och återställ inomhustemperaturen på reglercentralen.</li> </ol> <i>Eventuellt behöver du upprepa det här ytterligare en gång.</i>